



VKF Technische Auskunft Nr. 26605

Inhaber /-in
Regisol AG
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Hersteller /-in
Regisol AG
3292 Busswil
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt REGOPIR HF

Beschreibung Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), RD=30.2-40.8kg/m3

Anwendung RF3

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '231000114-1' (20.11.2019), Prüfbericht '231000114-2' (20.11.2019), Klassifizierungsbericht '231000114-3' (20.11.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'R0115' (21.08.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 02.03.2022
Ersetzt Dokument vom 27.12.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler