



Renseignement technique AEAJ N° 30872

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
Armacell GmbH
48153 Münster
Germany

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit NH/ARMAFLEX

Description Isolation de tuyaux en caoutchouc synthétique, E≤32mm

Utilisation RF3

Documentation Efectis Nederland, Bleiswijk: RE '2017-Efectis-R001576' (09.2017), RE '2017-Efectis-R001577' (09.2017), RC '2017-Efectis-R001578' (09.2017); Applus LGAI, Bellaterra: RE '17/13795-697 Part 1' (05.04.2017), RC '17/13795-697 Part 2' (05.04.2017); GSH, Celle: CCP '0552-FEF-12-2-R7-F.e' (31.01.2020), CCP '0543-FEF-12-R8-F.e' (02.11.2018); Hersteller: DP '0552-CPR-2013-015' (19.09.2018), DP '0543-CPR-2013-015' (08.08.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification DL-s2,d0

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 06.05.2020

Remplace l'attestation du 06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo