

ISOVER Cleantec® mineralullsprodukter – Invändig brandisolering av ventilationskanaler

Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

267 82 Billesholm, Sverige

Produktbeskrivning

ISOVER Cleantec® mineralullsprodukter av glas- eller stenull med fabriksapplicerat ytskikt för invändig isolering av ventilationskanaler, brandmotstånd klass EI 15-EI 60.

Avsedd användning

Invändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler gjorda av min. 0,9 mm tjock stålplåt.

Handelsnamn

ISOVER Cleantec®

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 15-EI 60
enligt tabeller i Tillhörande handling

5:231

Tillhörande handlingar

"ISOVER CLEANTEC® - BRANDISOLERING", daterad 2022-04-07.

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt typgodkännandebevis 2706/92.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Enligt typgodkännandebevis 2706/92.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning enligt reglerna för CE-märkning.

Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (0422/94) och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Typgodkännande 0422/94 | 2022-04-19


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

13484

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 94R12602 och 94R12556 samt utlåtande nr. 94R12607, P102775 och P102775C från SP.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2015-01-08, med giltighetstid t.o.m. 2020-01-08.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-04-18.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric', is written over a faint, light-colored geometric pattern of overlapping squares and rectangles.

Stefan Coric