

Prestatieverklaring conform Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011

HENSOMASTIK® gemengd doorvoerafdichtingssysteem EI 60
LE nr. DE 2015-10-001 HENSOMASTIK® gemengd doorvoerafdichtingssysteem EI 60

- | | |
|---|--|
| 1. Producttype
Unieke identificatiecode van het producttype | HENSOMASTIK® gemengd doorvoerafdichtingssysteem EI 60 |
| 2. Type
Charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, lid 4 | Chargennummer zie verpakking |
| 3. Toepassing
of beoogde gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie van de producent | Het gemengde doorvoerafdichtingssysteem wordt gebruikt voor het afsluiten van openingen in brandbestendige wanden en plafonds, waar installaties doorheen zijn geleid en dient voor de instandhouding van de brandbestendigheid van de wand of het plafond in het bereik van de doorvoeren. Het gemengde doorvoerafdichtingssysteem bereikt afhankelijk van de inbouwsituatie de brandweerstandsklasse van EI 60 en EI 90. |
| 4. Naam, gedeponeerde handelsnaam
of gedeponeerd merk en contactadres van de producent volgens artikel 11, lid 5 | Rudolf Hensel GmbH, Lack- und Farbenfabrik, Lauenburger Landstraße 11, 21039 Börnsen Germany |
| 5. Contactadres
Eveneens naam en contactadres van de gevolmachtigde die belast is met de taken volgens artikel 12, lid 2 | Niet relevant (zie 4) |
| 6. AVCP
Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatieverklaring (AVCP) van het bouwproduct volgens CPR, Bijlage V | Systeem 1 |
| 7. Aangemelde instantie (hEN)
In het geval van een prestatieverklaring (DoP) die een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt | Niet relevant |
| 8. Aangemelde instantie (hEN)
In het geval van een prestatieverklaring (DoP) die een bouwproduct betreft waarvoor een Europese technische goedkeuring (ETA) afgegeven | Europese technische goedkeuring ETA-15/0294 opgesteld door UL International (UK) op basis van ETAG 026-2. De bewaking wordt door de technische beoordelingsinstantie 0761-CPR volgens Bijlage V Systeem 1 uitgevoerd en deze heeft de EU-conformiteitsverklaring 0761-CPR-0509 afgegeven. |

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de



9. Verklaarde prestaties

Wezenlijke kenmerken	Prestaties	Technische specificaties
Brandgedrag	Zie Annex A, ETA-15/0294	EN 13501-1
Brandweerstand	Kunststofbuizen: EI 60 en EI 90 Metalen buizen: EI 60 en EI 90 Kabel: EI 60 Zie Annex A, ETA-15/0294	EN 1366-3 en 13501-2
Afgifte gevaarlijke stoffen	Bevat geen stoffen die in de lijst van de Europese Commissie staan vermeld als gevaarlijke substanties	
Duurzaamheid en deugdelijkheid	Type X	ETAG 026-2 en EOTA TR 024

10. De prestaties van het product volgens de nummers 1 en 2 komen overeen met de verklaarde prestaties volgens nummer 9. Verantwoordelijk voor de opstelling van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens nummer 4.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Volker Thewes
Directie

ppa. Anja Peter
Technisch manager

Börnsen, 27 juni 2016

Opmerking: Naast de prestatieverklaringen van onze producten **HENSOTHERM®** en **HENSOMASTIK®** vindt u ook de toelatingen, technische infobladen en veiligheidsinformatiebladen als PDF-downloads op www.rudolf-hensel.de Voor vragen over onze producten staat onze technische helpdesk telefonisch onder **+49 40 72 10 62-44** voor u klaar.

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

