



## VKF Anerkennung Nr. 31469

**Inhaber /-in**

Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
48153 Münster  
Germany

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

**Produkt**

ARMAGEL HT

**Beschreibung**

Rohrdämmung aus glasfaserverstärkter Aerogel-Matte, RD=155-165kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF2

**Unterlagen**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '403472-19-0596-01' (01.08.2020)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Brandkennziffer 5(200°C).2

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

16.12.2020

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo